



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация «Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Технологии подводной добычи углеводородов». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1106.

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул. Боровая, д. 32 литера А, помещ. 54-Н, тел.: +7 (812) 929-83-35, адрес электронной почты: info@tpdu.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1106.B04212

П 06735

Срок действия с 02.05.2026 по 01.05.2029

ПРОДУКЦИЯ: ТИП ПРОДУКЦИИ – Горизонтальные факельные установки, изготавливаемые по ТУ 28.99.39-005-20676863-2017 (с изм. 4)

Ключевые компоненты из состава изделия указаны в Приложениях № 1÷№ 3 (бланки ПП 05340, ПП 05341, ПП 05342) к настоящему сертификату. Типы факельных установок указаны в Приложении № 4 (бланк ПП 05343) к настоящему сертификату.

КОД ОК 034-2014: 28.99.39.190

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-2.1-607-2011 (пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.6-4.9, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.7, 6.4, 9.1, 9.2.1-9.2.6, 9.2.11, 9.2.12, разделы 7, 8, 11-15);

ГОСТ Р 53681-2009 (пункты 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.3.6, 4.1.3.7, 5.1.1, 5.1.2, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7-8.12, разделы 10, 11)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг» (ООО «РНГ-Инжиниринг»), ИНН 0278202458; юридический адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26, помещ. 27; телефон: +7 (347) 286-59-53; e-mail: info@rogeng.ru; адрес производственной площадки: Российская Федерация, 452004, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Восточная, д. 79

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг» (ООО «РНГ-Инжиниринг»), ИНН 0278202458; юридический адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26, помещ. 27; телефон: +7 (347) 286-59-53; e-mail: info@rogeng.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта № СМК+.24334-2/АТД от 26.12.2025 по результатам анализа технической документации; Заключения об устранении несоответствий, выявленных при анализе ТУ 28.99.39-005-20676863-2017 (с изм. 3) от 13.01.2026; Акта проверки № СМК+.24334-2/ИГС.АСМК от 06.02.2026 типового образца продукции; Акта № СМК+.24334/ИГС.АСМК от 06.02.2026 по результатам аудита системы менеджмента качества; Заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита системы менеджмента качества от 18.03.2026; Решения №СМК+.24334/ВС от 28.04.2026 о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента качества и сертификата на тип продукции ОС СМК АНО «ТПДУ» (рег. № ОГН1.RU.1432)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Без сертификата соответствия системы менеджмента качества № ОГН1.RU.1432.K00029 не действителен.
2. Заявитель должен информировать орган по сертификации о начале изготовления продукции сертифицированного типа и согласовывать с органом по сертификации объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии представителя органа по сертификации.

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

А.С. Иванова

инициалы, фамилия

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1106.B04212

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

28.99.39.190

Горизонтальные факельные установки

ТУ 28.99.39-005-20676863-2017
(с изменением 4)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг» (ООО «РНГ-Инжиниринг»), ИНН 0278202458.

Производственная площадка: Российская Федерация, 452004, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Восточная, д. 79.

Наименование Блока (Модуля) из состава Горизонтальной факельной установки	Наименование производителя, обозначение документации, по которой выпускается продукция
Горелки (факельная, дежурная, запальная)	ООО «РНГ-Инжиниринг» ТУ 28.99.39-005-20676863-2017 (с изм. 4)
Рама-основание	
Трубопровод дежурной горелки	
Запальное устройство (запальный электрод)	
Лоток	
Щит в сборе	
Тяга	
Дефлектор	
Блок регулирования газа	ООО «РНГ-Инжиниринг» ТУ 27.12.31-028-20676863-2022
Шкафное оборудование (силовое и системы управления)	
Система автоматического управления (САУ)	

* Необходимость элементов, входящих в Горизонтальную факельную установку, их технические характеристики, тип, модель определяются согласованным комплектом конструкторской документации, разработкой на основании Опросного листа (Технических требований) Заказчика.

Руководитель органа по сертификации



А.С. Иванова

инициалы, фамилия

подпись

Эксперт

подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1106.B04212

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

28.99.39.190

Горизонтальные факельные установки

ТУ 28.99.39-005-20676863-2017
(с изменением 4)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг» (ООО «РНГ-Инжиниринг»), ИНН 0278202458.

Производственная площадка: Российская Федерация, 452004, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Восточная, д. 79.

Наименование оборудования из состава Горизонтальной факельной установки	Наименование производителя, обозначение документации, по которой выпускается продукция
Трубопроводная арматура*	ООО «Яргазарматура» ТУ 37 4220-001-12673402-98; ООО «Арматурный Завод» ТУ 3742-012-64164940-2014, ТУ 3742-036-64164940-2020, ТУ 3742-017-64164940-2014, ТУ 3741-010-64164940-2014, ТУ 3741-010-64164940-2014, ТУ 3741-010-64164940-2014; АО «Благовещенский арматурный завод» ТУ 3741-010-07533604-2014, ТУ 3742-020-07533604-2013, ТУ 3742-012-07533604-2016, ТУ 3742-009-07533604-2009, ТУ 3742-009-07533604-2009; ЗАО «КСА» ТУ 3741-008-62603588-2010; АО «РУСТ-95» ТУ 3742-039-41554973-14, ТУ 3742-002-41554973-98; АО «НПО Регулятор» ТУ 3742-010-38877941-2013; ООО «ВАРК» ТУ 3742-006-97965425-2007, ТУ 3742-008-97965425-2007, ТУ 3741-001-97965425-2007, ТУ 3742-007-97965425-2007; ООО «Инженерные Технологии» ТУ 3742-024-11912158-2015; ООО НПП «Сенсор» СЕНС.492115.001ТУ; ООО «НПП «Энергия» ТУ 26-07-1598-92

*Примечание — допускается к применению трубопроводная арматура других производителей, включенных в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром».

Руководитель органа по сертификации

М.П.



подпись

А.С. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1106.B04212

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

28.99.39.190

Горизонтальные факельные установки

ТУ 28.99.39-005-20676863-2017 (с изменением 4)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг» (ООО «РНГ-Инжиниринг»), ИНН 0278202458.

Производственная площадка: Российская Федерация, 452004, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Восточная, д. 79.

Наименование оборудования из состава Горизонтальной факельной установки	Наименование производителя, обозначение документации, по которой выпускается продукция
КИПиА* (средства контроля пламени, включая термопару)	ООО «Элметро Групп» АМПД.407151.032; ООО НПП «Турбулентность-Дон» ТУ 4213-012-70670506-2013, ТУ 4213-016-70670506-2013, ТУ 26.51.52-037-70670506-2023, ТУ 4213-012-70670506-2013; ООО «НПО «Вымпел» ВМПЛ1.456.014ТУ, ВМПЛ2.848.008 ТУ, ВМПЛ2.844.001 ТУ, КРАУ2.848.015 ТУ, КРАУ2.844.007 ТУ, ВМПЛ2.848.016 ТУ; ООО «НПФ «Вымпел» КРАУ2.844.005 ТУ, КРАУ2.833.006 ТУ, КРАУ1.456.001-01 ТУ; АО «ЭМИС» ТУ 4213-017-14145564-2009, ТУ 4213-048-14145564-2014, ТУ 26.51.52-080-14145564-2018, ТУ 26.51.52.094-14145564-2021; АО «ПГ «Метран» ТУ 4214-070-51453097-2015, ТУ 4212-022-51453097-2006, ТУ 4212-023-51453097-2010, ТУ 4211-018-51453097-2008; ООО НПП «Элемер» ТУ 4212-064-13282997-05, ТУ 4212-029-13282997-09, ТУ 4212-141-13282997-2016, ТУ 4227-062-13282997-04; АО «НПК Вип» АГБР.406239.010 ТУ; ФГУП «СПО «Аналитприбор» ИБЯЛ.418414.071 ТУ2, ИБЯЛ.413216.044 ТУ, ИБЯЛ.413445.003 ТУ, ИБЯЛ.413412.005, ИБЯЛ.413412.005 ТУ2, ИБЯЛ.413412.005 ТУ1; ООО «Хромос Инжиниринг» ТУ 4215-004-68706237-2014, ТУ 4215-006-69502896-18

*Примечание — допускается к применению КИПиА других производителей, включенных в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром».



Исполнитель органа по сертификации

подпись

А.С. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1106.B04212

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

28.99.39.190

Горизонтальные факельные установки

ТУ 28.99.39-005-20676863-2017
(с изменением 4)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг» (ООО «РНГ-Инжиниринг»), ИНН 0278202458.

Производственная площадка: Российская Федерация, 452004, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Восточная, д. 79.

Типы горизонтальных факельных установок, изготавливаемых по ТУ 28.99.39-005-20676863-2017 (с изм. 4):

1. ГФУ-В высокого давления для сжигания углеводородных газов с избыточным давлением сброса 0,2 МПа и более (газ с начальных ступеней сепарации нефти, продувочных газов скважин газовых месторождений, сбросных газов скважин при продувке шлейфов, аварийный сброс давления).

2. ГФУ-Н низкого давления для сжигания углеводородных газов с избыточным давлением сброса менее 0,2 МПа (газ с концевых ступеней сепарации нефти, сбросы предохранительных клапанов и продувочных линий).

3. ГФУ-Ж для термической утилизации (нейтрализации, обезвреживания) негорючих промышленных стоков (путем контактного нагрева и испарения в огневом факеле с одновременным сжиганием растворенных органических веществ).

4. ГФУ-ЖУ для сжигания жидких углеводородов (нефти, газового конденсата) и прочих горючих жидкостей.

Возможно изготовление совмещенных горизонтальных факельных установок для утилизации разных видов сбросов, например: ГФУ-В-Н, ГФУ-Ж-В-Н, ГФУ-Ж-Н, ГФУ-Ж-В.

Руководитель органа по сертификации



А.С. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия